

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3801

Utstedt: 19.09.2022

Revidert: 20.12.2023

Gyldig til: 01.10.2027

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Slidedrain Model 1

er i samsvar med kravene i

› **EN 1253-1 (*)**

Innehaver

SLIDEDRAIN AS
Sandgata 55
7012 Trondheim

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1209 og 1230 i Norge, som angitt i evalueringsrapport datert 20.12.2023.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Slidedrain Model 1 gulvsluk i resirkulert plast med fleksibel høydejustering på 40 mm.

Sluket består av følgende deler:

- › Slukoverdel med påstøpt mansjett – NRF nr. 3411003
- › Slukpotte med Ø75 mm side-, bunn- eller skrått utløp – NRF nr. 3411004, 3411005 og 3411006
- › Slukrist Kvadrat – NRF nr. 3406116 og 3406117
- › Slukrist Kvadrat Tile Insert – NRF nr. 3406118 og 3406119
- › Slukrenne Rist – NRF nr. 3406121 og 3406122
- › Slukrenne Tile Insert – NRF nr. 3406123 og 3406124

Eget monteringsverktøy med måleskala, vater og forskalingsring følger produktet.

Funksjonskrav i TEK

Bortledning av avløpsvann

Installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at avløpsvannet ledes bort i takt med den tilførte vannmengden.

Sluket inkludert slukrister har en dreneringskapasitet på over 0,8 l/s og kan benyttes som eneste sluk i et våtrom.

Vannlås

Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettets skal ha vannlås eller tilsvarende funksjon.

Sluket leveres med vannlås. Vannlåshøyden er minimum 50 mm.

Rensepunkt

Installasjoner skal ha nødvendig rensepunkt for rengjøring.

Sluket har vannlås som er tilgjengelig og kan demonteres for rengjøring.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmaterieell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder